



Uygunluk SERTİFİKASI

CERTIFICATE of CONFORMITY



VİS VANA SANAYİ İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

Türkoba Köyü No:47 34537 Büyükçekmece İSTANBUL/TR

Üretici
Manufacturer

Marka
Mark

Ürünler
Products

Uyumlu Standartlar
According to Standards

Test Tarihi
Test Date

Test Sonucu
Test Result

Test Yeri
Test Place

VİSVANA

Küresel Vanalar / Ball Valve
Sürgülü Vanalar / Gate Valve

API 6FA, API 607 and ISO 10497

12.10.2023 / 13.10.2023

Uygun Bulunmuştur / Satisfactory

Büyükçekmece / İSTANBUL / TÜRKİYE

DN 50 (2"), DN 100 (4"), DN 200 (8") ve DN 300 (12") ölçüsünde, PN 20 (SINIF 150#), PN 50 (SINIF 300#) basınç sınıfındaki Küresel Vanalar ve DN 50 (2"), DN 125 (5"), DN 300 (12") PN 20 (SINIF 150#), PN 50 (SINIF 300#) basınç sınıfındaki Sürgülü Vanalar, TUF CERT Sertifikasyon enspetörünün nezareti altında API 6FA, API 607 ve ISO 10497 standartlarının şartlarına göre yangın testine tabi tutulmuştur ve testler olumlu sonuçlanmıştır. İlgili vanaların yangın testi raporu TUF CERT Sertifikasyon enspetörü tarafından onaylanmış ve müşteri talebi doğrultusunda bu sertifika düzenlenmiştir.

PN 20 (CLASS 150#), PN 50 (CLASS 300#) ; DN 50 (2"), DN 100 (4"), DN 200 (8") and DN 300 (12") Ball Valves and PN 20 (CLASS 150 #); DN 50 (2"), DN 125 (5"), DN 300 (12") Gate Valves has been fire tested according to related standards API 6FA, API 607 and ISO 10497 under witnessing of TUF CERT Certification Inspector with satisfactory results. The fire test report of the related valves has been approved by TUF CERT Certification Inspector and this certificate has been issued upon Client's request.

Eklr
Annex

Rapor No
Report No

TUF231016-VİS01, TUF231016-VİS02, TUF231016-VİS03, TUF231016-VİS04, TUF231016-VİS05,
TUF231016-VİS06, TUF231016-VİS07, TUF231016-VİS08, TUF231016-VİS09, TUF231016-VİS10,
TUF231016-VİS11, TUF231016-VİS12, TUF231016-VİS13, TUF231016-VİS14

Kalifikasyon Aralığı
Qualitification Rance

BALL VALVES, DN 15 (1/2") to DN 600 (24")
PN 10, PN 16, PN 20 (CLASS 150), PN 25, PN 40 (CLASS 300), PN 100 (CLASS 600)
GATE VALVES, DN 15 (1/2") to DN 600 (24")
PN 10, PN 16, PN 20 (CLASS 150), PN 25, PN 40 (CLASS 300)

Sertifika No Certificate No : T_FS23101601
Yayın Tarihi Date Certificate Issued : 16.10.2023
Geçerlilik Periyodu Period of Registration : 5 Yil
Geçerlilik Tarihi Date Certificate Expires : 16.10.2028

Sertifikanın geçerliliği web sitemiz üzerinden doğrulanabilir.
The validity of the certificate can be verified by our website.

TUF CERT CERTIFICATE
Belgelendirme, Eğitim, Gözetim Hizmetleri

